



АДМИНИСТРАЦИЯ  
Зуйского сельского поселения  
Белогорского района  
Республики Крым

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 апреля 2020 года

пгт Зуя

№ 110

*Об утверждении Плана улучшения наружного противопожарного водоснабжения на территории сельского поселения на 2020- 2021 года и Правил учета и проверки наружного противопожарного водоснабжения на территории Зуйского сельского поселения*

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» и в целях создания условий для забора воды из источников наружного водоснабжения, обеспечения доступа к источникам водоснабжения, используемым для пожаротушения на территории муниципального образования Зуйское сельское поселение, предупреждения пожаров и гибели на них людей, руководствуясь Уставом муниципального образования Зуйское сельское поселение Белогорского района Республики Крым, Администрация Зуйского сельского поселения Белогорского района Республики Крым,

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить План улучшения наружного противопожарного водоснабжения на территории сельского поселения на 2020- 2021 года (приложение №1).

2. Утвердить Правила учета и проверки наружного противопожарного водоснабжения на территории Зуйского сельского поселения (приложение №2).

3. Руководителям организаций, предприятий и учреждений независимо от форм собственности, имеющим источники наружного противопожарного водоснабжения, рекомендовать:

- уточнять перечень источников противопожарного водоснабжения, вносить их в реестр и вести строгий учет их количества и технического состояния;

- определить порядок беспрепятственного доступа подразделений пожарной охраны на территорию предприятий, организаций, учреждений для заправки водой, необходимой для тушения пожаров, а также для осуществления проверки их технического состояния;

- принимать немедленные меры по устранению недостатков в системе противопожарного водоснабжения, выявленных в ходе проведенной инвентаризации;

- оборудовать все источники противопожарного водоснабжения и содержать их в соответствии с требованиями норм пожарной безопасности «Свод Правил СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты», раздел «Источники наружного противопожарного водоснабжения»;

- восстанавливать доступ к пожарным гидрантам, производить своевременную очистку люков пожарных гидрантов от грязи, льда и снега;

- принять меры по обеспечению беспрепятственного подъезда к источникам водоснабжения пожарных автомобилей для забора воды в целях пожаротушения;

- в случае проведения ремонтных работ на проезжей части дорог, а также на проездах и подъездах к зданиям с массовым пребыванием людей, обеспечить информирование подразделения пожарной охраны о перекрытии дорог, проездов и подъездов к зданиям на период проведения ремонтных работ или других видов работ. Принять меры по обеспечению беспрепятственного проезда пожарной техники по объездным маршрутам к указанным зданиям в случае возникновения пожарной опасности.

4. Довести данное Постановление до всех заинтересованных лиц.

5. Опубликовать настоящее постановление на «Портале Правительства Республики Крым» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», (раздел муниципальные образования Белогорского района), обнародовать настоящее постановление путем размещения на информационном стенде в административном здании Зуйского сельского поселения.

6. Постановление вступает в силу со дня его обнародования.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Председатель Зуйского сельского совета-  
глава администрации Зуйского сельского поселения

А. А. Лахин

## СОГЛАСОВАНО:

Заведующий сектором по правовым (юридическим)  
вопросам, делопроизводству, контролю и обращению  
граждан

М.Р. Меметова

Заведующий сектором по вопросам финансирования и  
бухгалтерского учета

М.В. Дамаскина

Заведующий сектором по вопросам муниципального  
имущества, землеустройства и территориального  
планирования

С.В. Кириленко

## Ознакомлены:

Заместитель главы администрации

Е.А. Рыбовалов

Инспектор по ГО, ЧС и охране труда

И.Ф. Кулик

Л.И. Носивец

Ведущий специалист сектора по правовым

(юридическим) вопросам, делопроизводству, контролю и обращению граждан

Приложение №1  
к Постановлению администрации  
Зуйского сельского поселения  
Белогорского района Республики  
Крым от 27 апреля 2020 г. № 110

**План**  
**улучшения наружного противопожарного водоснабжения на территории сельского поселения на 2020- 2021 года**

№ п/п	Планируемые мероприятия	Ответственные исполнители	Срок исполнения
1.	Провести общую инвентаризацию источников противопожарного водоснабжения на территории муниципального образования Зуйское сельское поселение Белогорского района Республики Крым	Комиссия по проведению инвентаризации источников противопожарного водоснабжения на территории муниципального образования Зуйское сельское поселение	Июнь –июль 2020 года
2.	Проводить детальный анализ противопожарной обстановки на территории поселения с выработкой конкретных	Администрация Зуйского сельского	Июнь –июль 2020 года

	решений по достижению требуемого уровня пожарной безопасности	поселения, представитель Пожарно-спасательной части № 8 ФГКУ «1 пожарно-спасательного отряда ФПС по Республике Крым» (по согласованию)	
3.	Установка гидрантов на водопроводных сетях на территории муниципального образования в количестве, обеспечивающем его пожарную безопасность	Администрация Зуйского сельского поселения	2020-2021 годы
4.	Проведение наружного технического осмотра сетей, очистка от мусора, растительности территорий, прилегающих к башням Рожновкого в с. Литвиненково, с. Нижние Орешники, с. Верхние Орешники, С. Петрово и с. Баланово	Администрация Зуйского сельского поселения, ГУП РК «Вода Крыма»	Ежегодно в весенне-летний период
5.	Оборудовать водонапорные башни Рожновкого в с. Литвиненково, с. Нижние Орешники, с. Верхние Орешники, С. Петрово и с. Баланово патрубком с пожарной полугайкой (диаметром 77 мм.) для забора воды пожарной техникой	Администрация Зуйского сельского поселения	май 2020 года
6.	Проведение проверки, испытания, при необходимости текущего ремонта пожарных гидрантов, пожарных кранов на водонапорных башнях Рожновкого в с. Литвиненково, с.	Представитель Пожарно-спасательной части № 8 ФГКУ «1	Ежегодно (в апреле и мае месяце)

	Нижние Орешники, с. Верхние Орешники, С. Петрово и с. Баланово	пожарно-спасательного отряда ФПС по Республике Крым» (по согласованию), Администрация Зуйского сельского поселения	
7.	Проведение испытаний водонапорных сетей населенных пунктов муниципального образования Зуйское сельское поселение Белогорского района Республики Крым на водоотдачу	Представитель Пожарно-спасательной части № 8 ФГКУ «1 пожарно-спасательного отряда ФПС по Республике Крым» (по согласованию), Администрация Зуйского сельского поселения	Ежегодно (в апреле и сентябре месяце)
8.	Замена пришедших в негодность источников наружного противопожарного водоснабжения (пожарных гидрантов, кранов на водонапорных башнях Рожновского), а также при строительстве и реконструкции водопроводных сетей обязательная установка пожарных гидрантов	Администрация Зуйского сельского поселения	По мере необходимости

9.	Проведение работ по установке и восполнению утраченных светоотражающих указателей пожарных гидрантов	Администрация Зуйского сельского поселения	Ежегодно
10.	Подготовка источников противопожарного водоснабжения к условиям эксплуатации в весенне-летний и осенне-зимний периоды	Администрация Зуйского сельского поселения	Ежегодно
11.	Направление руководителям организаций, предприятий и учреждений независимо от форм собственности рекомендаций о необходимости проведения проверок соответствия нормам пожарной безопасности источников противопожарного водоснабжения и инвентаря.	Администрация Зуйского сельского поселения	Ежегодно



Приложение №2  
к Постановлению администрации  
Зуйского сельского поселения  
Белогорского района Республики  
Крым от 27 апреля 2020 г. № 110

**Правила**  
**учета и проверки наружного противопожарного водоснабжения на**  
**территории Зуйского сельского поселения**

**1. Общие положения**

1. Настоящие Правила действуют на всей территории муниципального образования Зуйское сельское поселение Белогорского района Республики Крым и обязательны для исполнения всеми руководителями организаций и учреждений, расположенных на территории сельского поселения, имеющих источники противопожарного водоснабжения, независимо от их ведомственной принадлежности и организационно-правовых форм.

2. Наружное противопожарное водоснабжение - хозяйственно-питьевой водопровод с расположенными на нем пожарными гидрантами, пожарные водоемы, водонапорные башни, а также другие естественные и искусственные водоисточники, вода из которых используется для целей пожаротушения, независимо от их ведомственной принадлежности и организационно-правовых форм.

3. Ответственность за техническое состояние источников противопожарного водоснабжения и установку указателей несут учреждения и организации, в ведении которых они находятся.

4. Пожарно-спасательная часть № 8 ФГКУ «1 пожарно-спасательного отряда ФПС по Республике Крым» имеет право на беспрепятственный въезд на территорию предприятий и организаций для заправки водой, необходимой для тушения пожаров, а также для осуществления проверки технического состояния источников противопожарного водоснабжения.

**2. Техническое состояние, эксплуатация и требования к источникам**  
**противопожарного водоснабжения**

5. Постоянная готовность источников противопожарного водоснабжения для успешного использования их при тушении пожаров обеспечивается проведением основных подготовительных мероприятий:

- качественной приемкой всех систем водоснабжения по окончании их строительства, реконструкции и ремонта;

- точным учетом всех источников противопожарного водоснабжения;

- систематическим контролем за состоянием водоисточников;

- периодическим испытанием водопроводных сетей на водоотдачу (2 раза в год);

- своевременной подготовкой источников противопожарного водоснабжения к условиям эксплуатации в весенне-летний и осенне-зимний периоды.

6. Источники противопожарного водоснабжения должны находиться в исправном состоянии и оборудоваться указателями, установленными на видных местах, в соответствии с нормами пожарной безопасности (Свод Правил СП 8.13130.2009). Ко всем источникам противопожарного водоснабжения должен быть обеспечен подъезд шириной не менее 3,5 м.

7. Свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления (на уровне поверхности земли) при пожаротушении должен быть не менее 10 м.

8. Пожарные водоемы должны быть наполнены водой. К водоему должен быть обеспечен подъезд с твердым покрытием и площадкой, обеспечивающей свободный разворот пожарной техники. При наличии «сухого» и «мокрого» колодцев крышки их люков должны быть обозначены указателями. В «сухом» колодце должна быть установлена задвижка, штурвал которой должен быть выведен под крышку люка.

9. Водонапорные башни должны быть оборудованы патрубком с пожарной полугайкой (диаметром 77 мм) для забора воды пожарной техникой и иметь подъезд с твердым покрытием шириной не менее 3,5 м.

10. В помещениях насосных станций объекта вывешивается общая схема противопожарного водоснабжения и схема обвязки насосов. Порядок включения насосов-повысителей должен определяться инструкцией.

11. Электроснабжение предприятия должно обеспечивать бесперебойное питание электродвигателей пожарных насосов.

12. Задвижки с электроприводом, установленные на обводных линиях водомерных устройств, проверяются на работоспособность не реже двух раз в год, а пожарные насосы - ежемесячно.

13. Источники противопожарного водоснабжения допускается использовать только при тушении пожаров, проведении занятий, учений и проверке их работоспособности.

### **3. Учет и порядок проверки противопожарного водоснабжения**

14. Предприятия, организации обязаны вести строгий учет и проводить плановые совместные с пожарно-спасательной частью № 8 ФГКУ "1 пожарно-спасательного отряда ФПС по Республике Крым» проверки, имеющих в их ведении источников противопожарного водоснабжения.

15. С целью учета всех водоисточников, которые могут быть использованы для тушения пожара, их владельцы совместно с представителем Пожарно-спасательной части № 8 ФГКУ «1 пожарно-спасательного отряда ФПС по Республике Крым» проводят инвентаризацию противопожарного водоснабжения.

16. Проверка противопожарного водоснабжения производится 2 раза в год: в весенне-летний и осенне-зимний периоды.

17. При проверке пожарного гидранта проверяется:

- наличие на видном месте указателя установленного образца;
- возможность беспрепятственного подъезда к пожарному гидранту;
- состояние колодца и люка пожарного гидранта, производится очистка его от грязи, льда и снега;
- работоспособность пожарного гидранта посредством пуска воды с установкой пожарной колонки;

- герметичность и смазка резьбового соединения и стояка;
- работоспособность сливного устройства;
- наличие крышки гидранта.

18. При проверке пожарного водоема проверяется:

- наличие на видном месте указателя установленного образца;
- возможность беспрепятственного подъезда к пожарному водоему;
- степень заполнения водоема водой и возможность его пополнения;
- наличие площадки перед водоемом для забора воды;
- герметичность задвижек (при их наличии);

- наличие проруби при отрицательной температуре воздуха (для открытых водоемов).

19. При проверке пожарного пирса проверяется:

- наличие на видном месте указателя установленного образца;
- возможность беспрепятственного подъезда к пожарному пирсу;
- наличие площадки перед пирсом для разворота пожарной техники;
- визуальным осмотром состояние несущих конструкций, покрытия, ограждения, упорного бруса и наличие приемка для забора воды.

20. При проверке водонапорных башен проверяется:

- наличие на видном месте указателя установленного образца;
- возможность беспрепятственного подъезда к водонапорной башне;
- наличие патрубка с пожарной полугайкой (диаметром 77 мм) для забора воды пожарной техникой.

21. При проверке других приспособленных для целей пожаротушения источников водоснабжения проверяется наличие подъезда и возможность забора воды в любое время года.

#### **4. Инвентаризация противопожарного водоснабжения**

22. Инвентаризация противопожарного водоснабжения проводится не реже одного раза в пять лет.

23. Инвентаризация проводится с целью учета всех водоисточников, которые могут быть использованы для тушения пожаров и выявления их состояния и характеристик.

24. Для проведения инвентаризации водоснабжения распоряжением председателя Зуйского сельского совета-главы администрации Зуйского сельского поселения создается комиссия, в состав которой входят: представители органов местного самоуправления сельского поселения, местной пожарной охраны и органа государственного пожарного надзора, владельцы источников противопожарного водоснабжения.

25. Комиссия путем детальной проверки каждого водоисточника уточняет:

- вид, численность и состояние источников противопожарного водоснабжения, наличие подъездов к ним;
- причины сокращения количества водоисточников;
- диаметры водопроводных магистралей, участков, характеристики сетей, количество водопроводных вводов;

- наличие насосов-повысителей, их состояние;
- выполнение планов замены пожарных гидрантов (пожарных кранов), строительства новых водоемов, колодцев.

26. Все гидранты проверяются на водоотдачу.

27. По результатам инвентаризации составляется акт инвентаризации и ведомость учета состояния водоисточников.

## **5. Ремонт и реконструкция противопожарного водоснабжения**

28. Лица, в ведении которых находится неисправный источник противопожарного водоснабжения, обязаны в течение 10 дней после получения сообщения о неисправности произвести ремонт водоисточника. В случае проведения капитального ремонта или замены водоисточника сроки согласовываются с Федеральной противопожарной службой.

29. Реконструкция водопровода производится на основании проекта, разработанного проектной организацией и согласованного с местными органами государственного пожарного надзора.

30. Технические характеристики противопожарного водопровода после реконструкции не должны быть ниже предусмотренных ранее.

31. Заблаговременно, за сутки до отключения пожарных гидрантов или участков водопроводной сети для проведения ремонта или реконструкции, лица, в ведении которых они находятся, обязаны в установленном порядке уведомить администрацию Зуйского сельского поселения и пожарно-спасательная часть № 8 ФГКУ «1 пожарно-спасательного отряда ФПС по Республике Крым» о невозможности использования пожарных гидрантов из-за отсутствия или недостаточности напора воды, при этом предусматривать дополнительные мероприятия, компенсирующие недостаток воды на отключенных участках.

32. После реконструкции водопровода производится его приемка комиссией и испытание на водоотдачу.

## **6. Особенности эксплуатации противопожарного водоснабжения в зимних условиях**

32. Ежегодно в октябре - ноябре лица, в ведении которых находятся источники противопожарного водоснабжения, производят подготовку

противопожарного водоснабжения к работе в зимних условиях, для чего необходимо:

- произвести откачку воды из колодцев и гидрантов;
- проверить уровень воды в водоемах, исправность теплоизоляции и запорной арматуры;
- произвести очистку от снега и льда подъездов к пожарным водоисточникам;
- осуществить смазку стояков пожарных гидрантов.

33. В случае замерзания стояков пожарных гидрантов необходимо принимать меры к их отогреванию и приведению в рабочее состояние.